



SIALTEC

Obra: Bricorama.

Nomenclatura: Centro Comercial.

Ubicación: San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Objetivo principal del sistema: Facilitar la evacuación de los ocupantes.



### RELACIÓN DE EQUIPOS INTEGRANTES DEL SISTEMA:

14 unidades de exutorios modelo **LAMAS - P**

- Lamas de policarbonato.



Marcado CE.

Ensayado y homologado de acuerdo con la Norma **UNE-EN 12101-2.**

170 metros cuadrados de Barrera fija de humo.





SIALTEC

Accionamiento:

**Cuadro de control** electro-neumático para el control de los **exutorios:**

- 1 zona de actuación.
- 300 metros de línea neumática (cobre soldado).
- Compresor y calderón de reserva.

