

Obra: **Conjunto PREMIER.**

Nomenclatura: Edificio de Oficinas.

Ubicación: Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga).

Objetivo principal del sistema: Facilitar la evacuación de los ocupantes.



RELACIÓN DE EQUIPOS INTEGRANTES DEL SISTEMA:

16 unidades de exutorios modelo LAMAS – A.

- Lamas de aluminio.



Marcado CE.

Ensayado y homologado de acuerdo con la Norma UNE-EN 12101-2.

110 metros lineales de Barreras móviles de humo (caída de 6m).



Marcado CE.

Ensayado y homologado de acuerdo con la Norma UNE-EN 12101-1.

Accionamiento:

Cuadro de control electro-neumático para el control de los exutorios:

- 300 metros de línea neumática (cobre soldado).
- Compresor y calderón de reserva.
- Sensor de lluvia (Ventilación).



Cuadro de control eléctrico para el control de las barreras móviles de humo:

- 180 metros de línea eléctrica.

